



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Оренбургской области

(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Западный территориальный отдел

461040, Оренбургская область г. Бузулук 4 микрорайон д.1б,

тел. (35342) 5-77-51, 5-78-63 факс (35342) 7-93-38, 7-92-97

E-Mail: zto@56.rospotrebnadzor.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

от 19.12.2024 № 56-02-17/КНД-5841-2024

п. Первомайский

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Западного территориального отдела  
Емельяновым Владимиром Георгиевичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» общеразвивающего вида с  
приоритетным направлением - физическое воспитание с. Соболево Первомайского района  
Оренбургской области

461982, Оренбургская обл., р-н Первомайский, с. Соболево, ул. Советская, 54

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Площадка для сбора отходов детского сада «Ягодка» филиала МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Соболево не имеют водонепроницаемого твердого покрытия размером на 1 м. больше основания контейнеров, чем нарушены требования п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
2. Кухонная посуда для приготовления готовых блюд на пищеблоке МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Соболево, выполнена из алюминия, чем нарушены требования п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей», ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
3. На пищеблоке МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Соболево для мойки мяса, круп, нет моечных раковин, используются промаркированные емкости, не соответствие п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
4. В горячем цехе пищеблока МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Соболево зона (участок) и размещенное в ней оборудование (электрическая плита), являющаяся источником выделения влаги и тепла не оборудована локальной вытяжной системой, чем нарушены требования п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».





(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Площадку для сбора отходов детского сада «Ягодка» филиала МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Соболево оборудовать водонепроницаемым твердым покрытием размером на 1 м. больше основания контейнера.
2. Приобрести кухонную посуду для приготовления готовых блюд, на пищеблоке МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Соболево, выполненную из нержавеющей стали.
3. На пищеблоке МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Соболево для мойки мяса, круп, установить моечные раковины подключенные к системам водоснабжения и водоотведения.
4. В горячем цехе пищеблока МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Соболево в зоне (участке) и размещенным в нем оборудованием (электрическая плита), являющаяся источником выделения влаги и тепла оборудовать локальную вытяжную систему.

Срок исполнения: до 01.10.2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным направлением - физическое воспитание с. Соболево Первомайского района Оренбургской области**


**461982, Оренбургская обл., р-н Первомайский, с. Соболево, ул. Советская, 54**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области по адресу: 461980 Оренбургская обл., Первомайский р-он, п. Первомайский, ул. Мирная, 26, e-mail: emelyanov\_vg@56.rospotrebnadzor.ru, тел. 8-35348-4-16-39 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» сентября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.



Главный специалист-эксперт  
(должность лица, выдавшего предписание)

(подпись)

Емельянов Владимир  
Георгиевич  
(фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г. \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Направлено электронной почтой, E-mail: kolosoksob@mail.ru 19.12.2024

